



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0176/01/2015**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA: KCX, KCO o wydajności:  
300, 500, 800, 1200 m<sup>3</sup>/h**

Zawierający / containing: stal, glin, PVC i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji (chłodzenia, grzania, osuszania) pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych ( w tym produkcji i przechowywania żywności), zakładach opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie central musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomieszczeń wentylowanych, z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM...). Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w centralach.

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

KLIMOR S.A.  
81-035 Gdynia  
ul. Krzywoustego 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM S.A.  
04-174 Warszawa  
ul. Tarnowiecka 54

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-04-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-04-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 21 kwietnia 2015

The date of issue of the certificate: 21st April 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły